



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России
по Тюменской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

625048, г. Тюмень, ул. Максима Горького 72 т.590-571 ф.590-509
E-mail: ogpn@72.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Тобольску,
Тобольскому, Ярковокому муниципальным районам УНДиПР ГУ МЧС России по
Тюменской области**

(наименование органа государственного надзора)

626150 Тюменская область, г. Тобольск, микрорайон 4, дом 56, тел. (3456) 249-131,
25-27-51, E-mail: ond-tobolsk@72.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

626150 Тюменская
область, г. Тобольск,
микрорайон 4, дом 56
(место составления акта)

«26» февраля 2021 г.
(дата составления акта)
«10» час «00» мин
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), муниципальным контролем
№ 15**

по адресу/адресам г. Тобольск, 7 микрорайон, 49; 7 микрорайон, 50; 7 микрорайон, 52.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора города Тобольска
Тобольского, Ярковокого муниципальных районов по пожарному надзору Синегубова Д.В. № 15
от 25 января 2021 г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной
безопасности».

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида №1» г. Тобольска.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«18» февраля 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 5 часов

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по
нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 19 рабочих дней / 5 часов

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Тобольску, Тобольскому, Ярковскому муниципальным районам УНДиПР ГУ МЧС России по Тюменской области УНДиПР ГУ МЧС России по Тюменской области, 626150 Тюменская область, г. Тобольск, микрорайон 4, дом 56, т. (3456) 249-131, 25-27-51
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Директор, Хлызова Татьяна Леонидовна 01.02.2020 года в 10 час. 30 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Государственный инспектор по городу Тобольску, Тобольскому, Ярковскому муниципальным районам по пожарному надзору Начальник ОНДиПР по городу Тобольску Отдела НДиПР по г. Тобольску, Тобольскому, Ярковскому МР УНДиПР ГУ МЧС России по Тюменской области Астафьев Алексей Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовала: Директор МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №1» г. Тобольска Хлызова Татьяна Леонидовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Допущено превышение нормативного количества одновременно находящихся людей в помещении корпуса детского сада по адресу: г. Тобольск, 7 мкр., 50. (Основание: п.п. Г п. 22 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

2. Не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, в строениях корпусов детского сада, расположенных по адресу: г. Тобольск, 7 мкр., 49; 7 мкр. 50; 7 мкр. 52 (Основание: п. 30 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нарушений не выявлено


выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

установлено, что на объекте защиты выполнен следующий комплекс организационно-технических мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности:


- разработана и утверждена 10.01.2021 г. руководителем организации инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте защиты в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ;
- разработан и утверждён 11.01.2021 г. приказ №22-А руководителя о назначении ответственных за пожарную безопасность на объекте защиты должностных лиц;
- руководитель организации и лица, ответственные за пожарную безопасность, имеют квалификационные удостоверения о прохождении обучения в объёме пожарно-технического минимума, которые действуют до 07.02.2023 г.
- ведётся журнал учёта прохождения противопожарного инструктажа с работниками организации;
- распорядительным документом от 11.01.2021 г. на объекте предусмотрено выполнение требований статьи 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
- на момент проверки, состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов на объекте не соответствует требованиям пожарной безопасности по геометрическим параметрам, состоянию и свойствам применяемых для отделки и облицовки материалам;
- на момент проверки пути эвакуации обеспечены достаточным количеством знаков пожарной безопасности;
- на момент проверки, открытые участки электропроводов и кабелей не имеют видимых нарушений целостности изоляционных материалов;
- проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) проводится в соответствии с инструкцией завода-изготовителя. Последняя проверка проводилась: г. Тобольск, 7 микр. 52 15.04.2020 г. АКТ №21; г. Тобольск, 7 микр. 50 13.04.2020 г. АКТ №01/3; г. Тобольск, 7 микр. 49 15.04.2020 г. АКТ №20
- для тушения возможного пожара предусмотрено использование источника наружного противопожарного водоснабжения: г. Тобольск, 7 микр. 52 в виде (пожарного гидранта.) на расстоянии (50 метров) от объекта у ж/д №4; г. Тобольск, 7 микр. 49 в виде (пожарного гидранта.) на расстоянии (80 метров) от объекта у ж/д №4; г. Тобольск, 7 микр. 50 в виде (пожарного гидранта.) на расстоянии (50 метров) от объекта у ж/д №8;
- на объектах имеется внутренний противопожарный водопровод. Проверка на водоотдачу произведена: г. Тобольск, 7 микр. 52 27.01.2021 г. АКТ №б/н; г. Тобольск, 7 микр. 50 27.01.2021 г. АКТ №б/н; г. Тобольск, 7 микр. 49 17.01.2020 г. АКТ №б/н;
- на объекте защиты имеется техническая документация на системы противопожарной защиты, которые представлены автоматической установкой пожарной сигнализации, системой оповещения людей о пожаре;
- организуются проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующих актов проверки. Последний раз проверки проводились: г. Тобольск, 7 микр. 52 25.01.2021 г. АКТ №б/н; г. Тобольск, 7 микр. 50 25.01.2021 г. АКТ №б/н; г. Тобольск, 7 микр. 49 25.01.2020 г. АКТ №б/н;
- руководителем организации утверждён 11.01.2021 г. годовой план-график проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений, с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ. На проведение данных работ заключён договор с ООО «Легион и К», имеющей соответствующее разрешение (лицензию).
- организуются не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты: г. Тобольск, 7 микр. 52 27.01.2021 г. АКТ №(1-7)-1-21; г. Тобольск, 7 микр. 50 27.01.2021 г. АКТ №(1-6)-1-21; г. Тобольск, 7 микр. 49 17.02.2020 г. АКТ №22/40-45;
- организуются проведения не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации, 17.09.2020 г. Акт тренировки №б/н

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 15/1/1 от 26.02.2021 года.

(протоколы отбора образцов продукции, проб обследования

объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального

предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований или требований,

установленных муниципальными правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник отделения НД и ПР по г. Тобольску отдела НДиПР по городу Тобольску Тобольскому, Ярковскому муниципальным районам УНДиПР ГУ МЧС России по Тюменской области Астафьев Алексей Александрович

«26» Февраля 2021 г.



(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ООО "Томский сад" г. Тобольск
Климова М.А.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«26» 02. 2021 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия: 8-3452-590-549

Мобильное приложение «МЧС России», доступно для бесплатного скачивания в онлайн-магазинах GooglePlay, App Store.

